

Утверждаю:  
Технический директор УТС Н-ИТЭЦ

В. В. Янышевский

" 11 " 09 2019 г

**Сводный график включения ПНС, ЦТП и установления циркуляции через системы  
отопления потребителей\* (начало ОЗП 2019-2020 гг)**

№ п/п	Включаемые объекты и потребители	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
<b>Свердловский округ (РТС-1):</b>						
1	Объекты соцкультбыта: д/сады, школы, больницы и т.д. (без включения насосных станций на существующих располагаемых перепадах от Н-И ТЭЦ, ПНС "Левобережная")					
2	Включение систем отопления потребителей м/р-нов Конева, Син.гора, Банзарова, Луговое, пос. Березовый, пос. Маркова.					
3	Включение: ПНС " Ботанический сад" ТНС "Первомайский" ТНС "Университетская" (включение систем отопления потребителей м/р-нов Первомайский, Университетский, Конева)					
4	Включение ЦТП "Воронежская" (включение систем отопления потребителей ул. Воронежская)					
5	Включение ЦТП "Затон" и ЦТП "Тургенева" и потребителей в зоне теплоснабжения этих ЦТП.					
6	Включение: доп. насосов на ПНС "Левобережная"; ТНС "Радужный" (включение систем отопления потребителей м/р-нов Радужный, Приморский, ул. Геологов, ул. Помяловского, Академгородка м/р-нов Юбилейный, Ершовский, НИИФТРИ, 1-й пос. ГЭС, 2-й пос. ГЭС). Включение ЦТП "Южная" и потребителей пос. Южный					
7	Включение ТНС-3 (включение систем отопления потребителей м/р-нов Юбилейный, Ершовский, НИИФТРИ, 1-й пос. ГЭС, 2-й пос. ГЭС)					
8	Включение ПНС "ИПИ"(включение систем отопления потребителей , ул. Игошина, ул. Курчатова). Включение ТНС Касьянова, 19 (ИТР городок).					



9	Включение: ПНС "Ломоносова" ТНС"Кайская, 8" ЦТП "Грибоедова" ТНС"Школа№71" (включение систем отопления потребителей м/р-на Глазкова: ул. Боткина, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова, ул. Звездинская, ул. Грибоедова, ул. Кайская, ул. Профсоюзная)					
<b>Правобережная часть г. Иркутска (РТС-2)</b>						
№ п/п	<b>Включаемые объекты и потребители</b>	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
<b>Правобережный округ</b>						
1	Объекты соцкультбыта: д/сады, школы, больницы и т.д. (без включения дополнительных насосных станций, на существующих располагаемых перепадах от ПНС "Кировская"). Включение ЦТП "Радищева, 5", "Р. штаба, 18" и "Р. штаба, 31"					
2	Включение доп. насосов на ПНС "Кировская", включение систем отопления потребителей 1, 2, 3, 4, 6 коллекторов и 5 коллектора до ПНС "К. Либкнехта"(включение потребителей центральной части города от ул. Сурикова до ул. Ямская)					
3	Включение ПНС "К. Либкнехта". Установление циркуляции через системы отопления у потребителей 5 коллектора от ПНС "К. Либкнехта" до ТК-32д (от ул. Ямская до ул. 1 Советская и потребителей в р-не площади Декабристов, а также потребителей Октябрьского округа от ул. Советская до ул. Донская)					
4	Включение ЦТП "126 квартала" (включение систем отопления потребителей 126 квартала)					
5	Включение ЦТП "Р.Штаба 8", ЦТП "Пшеничная", ЦТП "Р. штаба, 99"					
<b>Октябрьский округ</b>						
1	Объекты соцкультбыта: д/сады, школы, больницы и т.д. (без включения дополнительных насосных станций, на существующих располагаемых перепадах от ПНС "Лисиха", э/к "Байкальская")					
2	Включение доп. насосов на ПНС "Левобережная", на э/к "Байкальская", ПНС "Лисиха" и установление циркуляции до ТК-32д, ТК-34д, ТК-60д и ТК-35д-5 (включение систем отопления потребителей б-ра Постышева, м/р-ны Солнечный, Байкальский, Нижняя Лисиха, потребители от ул. Пискунова до ул. Станиславского)					
3	Включение ПНС "Луч Аэропорта" и установление циркуляции у потребителей 5 коллектора от насосной до ТК-23д-31 (от ул. Депутатская до бывш. ИВВАИУ)					
5	Включение ПНС "Релейная" (потребители ул. Ширямова, Можайская, 3 <sup>а</sup> Летчиков, Дорожная и др.)					



6	Включение потребителей в зонах теплоснабжения ПНС "Кр. Казачья 80/6, ПНС "Кр. Казачья 111, ПНС "Трудовая 95", ПНС "Трудовая 95", ПНС "285 кв", ПНС "Байкальская 143 ", ПНС "Депутатская 43" (насосные в транзитном режиме)					
---	--	--	--	--	--	--

**Ленинский округ (РТС-3):**

№ п/п	Включаемые объекты и потребители	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
1	Объекты соцкультбыта: д/сады, школы, больницы и т.д. (без включения дополнительных насосных станций, на существующих располагаемых перепадах от КСПУ)					
2	Зона теплоснабжения э/к Бытовая (6 и 7 микрорайоны, м-н «Березовый», м-н «Эволюция»)					
3	Зона теплоснабжения потребителей м-на «Спутник», м-на «Подстанция»					
4	Включение потребителей 5 микрорайона, ЦТП "Баумана"					
5	Зона теплоснабжения э/к «Ново-Ленино» (включение э/к "Н-Ленино" в режиме насосной станции на обратной магистрали), луч НГЧ, Луч Р.Люксембург и луч Образцова, включение ПНС "1 Советский пер."					
6	Зона теплоснабжения потребителей ЦТП «Батарейная» и 2-ой городок. Включение ПНС "Севастопольская"					
7	Включение выносных элеваторных узлов					

\* порядок включения насосных станций и ЦТП может быть изменен в оперативном порядке если в зоне теплоснабжения насосной или ЦТП заявки на включение систем отопления подадут менее 30 % потребителей и наоборот, насосная или ЦТП могут быть включены ранее указанного срока, если в её зоне теплоснабжения заявки потребителей обеспечивают включение насосного оборудования

**Ожидаемое увеличение циркуляционного расхода на тепловом источнике**

Теплоисточник		1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
1	Ново-Иркутская ТЭЦ	800 т/ч	1500 т/ч	2000 т/ч	1000 т/ч	1000 т/ч
2	Котельная СПУ	500 т/ч	600 т/ч	800 т/ч	200 т/ч	

Зам. технического директора УТС

Начальник ДС УТС



А. К. Койдан

Ю. А. Мироманов